

Монтажная схема Optima - 4



Песчаная подсыпка
130 мм

Доска обрешетная
40x150

Вид сверху




Схема №1





Схема №2



Условные обозначения

- 1 - вход
- 2 - выход для сам. отведения
- 3* - выход для прин. отведения
- ПК - приёмная камера
- Б - биореактор
- ПО - приборный отсек
- Е - ёмкость для прин. отведения

Пояснения

1. Схема №1 применяется при самотечном отведении очищенной воды;
2. Схема №2 - при принудительном отведении очищенной воды с помощью насоса;
3. Вход 1 - вход для трубопровода подводящей магистрали Φ 110мм (смонтирован на заводе);
4. Выход 2 - выход для трубопровода отводящей магистрали при самотечном отведении Φ 110мм (смонтирован на заводе);
5. Выход 3* - выход для трубопровода отводящей магистрали при принудительном отведении (* - монтируется по месту при проведении монтажных работ).

ВНИМАНИЕ!

- Разработку проекта производить согласно нормам СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения";
- Строительные и монтажные работы производить согласно правилам СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";
- Установка монтируется в подземном исполнении, при этом крышка находится на $\approx$ 200мм выше поверхности земли для предотвращения проникновения дождей и талой воды внутрь установки;
- Монтаж установки производится на песчаную подсыпку $h=130$ мм, установку в котлован не бросать;
- Установку утеплить по периметру (в том числе горловины) на глубину промерзания соответствующую данному региону (толщина утеплителя не менее 30мм);
- Обсыпку установки ЦПС (цементно-песчаной смесью) с трамбовкой (проливкой) следует выполнять одновременно с заливкой установки чистой водой, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.

Габаритные размеры

	Optima - 4	Котлован
Длина	1000мм	1600мм
Ширина	1000мм	1600мм
Высота	2140мм	2040мм
Вес	86кг	

Монтажная схема					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
И. контр.					
Циф.					
Локальное сооружение для очистки хоз.-бытовых сточных вод					Страница
Optima - 4					Лист
					Листов
					000 "Дека"